



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0.427

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТПРОМСОЮЗ»
ОГРН: 1136181002154, ИНН: 5503213798
344064, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
переулок Радиаторный, дом 6, офис 201
телефон: +7 (863) 22-999-46, email: info@rostov-panel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТПРОМСОЮЗ»
ОГРН: 1136181002154, ИНН: 5503213798
344064, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
переулок Радиаторный, дом 6, офис 201
телефон: +7 (863) 22-999-46, email: info@rostov-panel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027,
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32,
email: 2482911@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Конструкция стены наружной несущей из панелей стеновых трехслойных типа ПТСПИР (толщины: 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 мм) с утеплителем из пенополиизоцианурата и двухсторонними обшивками из стальных листов. Выпускаемые по ТУ 5284-002-39049426-2015. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
24.33.30

код ТН ВЭД
7308

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости: толщиной 80 мм – EI 15; толщиной 100 и 120 мм – EI 30; толщиной от 150 до 300 мм – EI 45.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2958-ИТЛ/ПБ-2018 от 22.10.2018
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ01 выдан 04.04.2017

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.10.2018 по 23.10.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Заринова